



CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Bº Lasao, Area Anardi nº5, 20730 AZPEITIA (Guipúzcoa) –Tel.: 943816800 – Fax: 943 816074
Email:cidemco@cidemco.es – www.cidemco.es

CERTIFICADO DE ENSAYOS

EMPRESA **ALUVAL**

DIRECCIÓN **Av. Castellón, 2 46210 PICAÑA (VALENCIA)**

Nº CERTIFICADO **9980**

ACREDITACIONES:



Nº 34/LE024

Nº 34/LE162

Nº 34/LE345

Nº 34/LE346

Nº 34/LE347

Nº 34/LE515

Nº 34/LE698



Nº 98/LC223

ASOCIADO A:

ASEFAVE
(Asociación Española de
Fabricantes de fachadas ligeras
y ventanas)

FEDIT
(Federación Española de
Entidades de Innovación
Tecnológica)

AETEPA
(Asociación Española de
Técnicos en pintura y afines)

VENTANA ABATIBLE 2 HOJAS

«ALUPROM 22»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE EN 1026:2000)	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE EN 1027:2000)	CLASE E1200
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE EN 12211:2000)	CLASE C5

FECHA: 30 de enero de 2004

Este documento **no tiene validez sin el informe de ensayos**, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada, y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

Asier Maiztegui
Director Dpto. Construcción
Investigación Tecnológica