


Certificado de Ensayos

EMPRESA	DIRECCIÓN
ALUVAL	AVDA. CASTELLÓN 2 46210 PICAÑA (VALENCIA)
Nº CERTIFICADO	18412 – (14)

PERFILES DE ALUMINIO REF. «ALUPROM 22 LATERAL»

ENSAYO	RESULTADO (W/m²K)
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» (EN ISO 10077-2:2003)	5,9



Sección A22 LATERAL

Juntas	EPDM
--------	------

FECHA 21 de abril de 2008

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo.: 
Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción